

# 地中熱検証実験

## 目的

地中から空調のためどれだけのエネルギーが採れるか検証

## 結果概要

現在データ解析中 ⇨ 解析後開示予定

## 実験概要

実験期間 2012年 11月 15日 ～ 2012年 11月 30日 15日間

実験場所 名古屋市某所

実験担当者 佐々木 進

実験方法 地中内(16m)の地中熱交換器に 40℃のお湯を24時間に渡り毎分50L入れた時の温度変化＝「熱交換」がどれだけできるか。5分おきに測定

地下 16mに地中熱交換器



5分おきにデータ測定

